

Oznaka vzorca: **23/2283**

Teden: 2023.34: 21.08.2023 - 25.08.2023

Upravljalec: Artiče

Izvajalec vzorčenja: NLZOH

Mikrobiološki laboratorij: NLZOH Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje

Kemijski laboratorij: NLZOH Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje

Paketi: Enterokoki + Skupina A 2023

Vodni sistem: ARTIČE

Oskrbovano območje: ARTIČE (št. uporabnikov: 350)

Mesto vzorčenja: Vrtec Artiče

Naslov mesta vzorčenja: Artiče 39, ARTIČE

Opomba mesta vzorčenja: pipa na pomivalnem koritu v kuhinji

Datum vzorčenja: 14.09.2023 11:11

Skladnost: Skladen

Opomba vzorca:

Parameter	Rezultat	Normativ	Enota	Skladnost	Konec	Vpis	Opomba
Okus	=1	≤1		Skladen	14.09.2023	19.09.2023	
Temperatura vode pri merjenju el. prevodnosti	=17,7		°C	Skladen	14.09.2023	19.09.2023	
pH vrednost	=7,7	6.5..9.5		Skladen	14.09.2023	19.09.2023	
Električna prevodnost pri 20 °C	=319	≤2500	μS/cm	Skladen	14.09.2023	19.09.2023	
Vonj	=0	≤1		Skladen	14.09.2023	19.09.2023	
Motnost	=0,31	≤4	NTU	Skladen	14.09.2023	19.09.2023	
Escherichia coli (E. coli)	=0	=0	/100mL	Skladen	16.09.2023	16.09.2023	
Število kolonij pri 22°C	=31	≤100	/mL	Skladen	18.09.2023	18.09.2023	
Število kolonij pri 37°C	=56	≤100	/mL	Skladen	18.09.2023	18.09.2023	
Enterokoki	=0	=0	/100mL	Skladen	18.09.2023	18.09.2023	
Koliformne bakterije	=0	=0	/100mL	Skladen	16.09.2023	16.09.2023	